

Eigenerklärung zum Solarwatt MyReserve Speicher

Die Firma

KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstraße 6
79108 Freiburg i. Br., Deutschland

bestätigt hiermit die Kompatibilität der Wechselrichter:

PLENTICORE plus 4.2 / 5.5 / 7.0 / 8.5 / 10
PIKO IQ 4.2 / 5.5 / 7.0 / 8.5 / 10

mit dem **Speichersystem SOLARWATT MyReserve**.

Für einen optimalen Betrieb ist am Modulstrang, an dem der MyReserve Speicher angeschlossen wird, das Schattenmanagement zu deaktivieren.

Ein Parallelbetrieb mit weiteren Speichern am Batterieeingang des PLENTICORE plus ist nicht möglich.

Die vorhandenen Garantieleistungen und Gewährleistungsansprüche bleiben unverändert bestehen, vorausgesetzt, die im Datenblatt genannten Betriebsgrenzen der Wechselrichter werden durch den **SOLARWATT MyReserve Speicher** zu jeder Zeit eingehalten.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses. Die Erklärung verliert ihre Gültigkeit, falls an dem Gerät eine Änderung vorgenommen oder dieses unsachgemäß angeschlossen wird oder nicht nach der Betriebsanleitung aufgebaut wurde.

KOSTAL Solar Electric GmbH – Freiburg, 25.01.2019



Dr. Manfred Gerhard
(Geschäftsführer)



ppa. Dr. Armin von Preetzmann
(Bereichsleiter Entwicklung)