

Wels, am 17. Februar 2015

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DC TRENNER FRONIUS SYMO

Fronius International GmbH

bestätigt hiermit, dass der in den Wechselrichtern

- / **Fronius Symo 3.0-3-S – 4.5-3-S**
- / **Fronius Symo 3.0-3-M – 8.2-3-M**
- / **Fronius Symo 10.0-3-M – 20.0-3-M**

eingesetzte DC Trennschalter, entsprechend der Normen EN 60947 und VDE 0660 geprüft wurde.

Dementsprechend erfüllt dieser DC Trennschalter die Anforderungen der DIN VDE 0100-712 bzw. der IEC 60364-7-712.

Fronius International GmbH

Solar Energy Division

Froniusplatz 1

A-4600 Wels



DI Thomas Mühlberger

Head of Solution Management