

Herstellereklärung -

zum Abschneiden und Ersetzen der vorhandenen Solarmodulstecker

Name und Adresse des Herstellers

Firma: Solarwatt GmbH		
Straße: Maria-Reiche-Straße 2a	PLZ: 01109	Ort: Dresden
Telefonnummer: +49 351 8895-0	E-Mail: info@solarwatt.com	

Die vorhandenen Solarmodulstecker dürfen -nach den Angaben in den Solarwatt – Montageanleitungen- abgeschnitten und ersetzt werden.

Diese Freigabe gilt, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Das Abschneiden und Ersetzen der vorhandenen Stecker ist -ausschließlich durch Fachpersonal- am Stringanfang und -ende oder an Stellen, an denen die am Modul vorhandenen Leitungen nicht ausreichen gemäß der Montageanleitung des jeweiligen Steckerherstellers zulässig.
2. Das Abschneiden und Ersetzen der vorhandenen Stecker muss sach- und fachgerecht und mit vom Steckerhersteller freigegebenen Werkzeugen erfolgen.
3. Das Abschneiden darf am Kabel nur direkt hinter dem zu entfernenden Stecker durchgeführt werden. Als Ersatzstecker dürfen ausschließlich verwendet werden:
Stäubli Electrical MC4, Stäubli Electrical MC4-Evo 2, Stäubli Electrical MC4-Evo ready, PV-KST TE Connectivity PV4 und PV4S, TE Connectivity SOLARLOK Slim Line 4 mm², Hirschmann HC4, Sunter PV-ZH202B, Phoenix Contact Sunclix
4. Beim Abschneiden und Ersetzen, sowie bei der anschließenden Kabelverlegung, sind die Mindest-Biegeradien gemäß den Solarwatt-Montageanleitungen einzuhalten.
5. Die jeweils einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen müssen in jedem Fall beachtet werden.

Etwaige Solarwatt-Garantien gelten nicht, wenn die vorgenannten Voraussetzungen nicht eingehalten und daraufhin die Solarmodule beeinträchtigt, beschädigt oder zerstört werden.

Der nachträglich angebrachte Ersatzstecker ist von der Solarwatt-Garantie ausgeschlossen. Die übrigen Garantiebestimmungen gelten fort. Alle anderen Bestimmungen der Solarwatt-Montageanleitungen bleiben unberührt.

Dresden, 03.03.2025